Maanpinta muotoillaan
viettäväksi rakennuksesta
pois päin vähintään metrin
matkalta kaltevuudessa 1:20

Purku avo-ojaan

Sadevesiputki 160/139

Padotusventtiili
SVTK

SOK
315

RK

Salaojaputki 110/95
kaltevuus >0,5 %

(Varalle)

TALO C

+96,300

+96,000

+95,700

+96,380

+96,280

Terassi painekyllästetystä
puusta

Uusi porras
askelmat painekyllästetty
lankku 48x148

Kaide

+95,880

+96,080

Alta h=1500

Varma alta vapaan tähystystä

TALO A

+94.100

+95,000

Terassi painekyllästetystä
puusta n. 3500x3500

Alta h=1500 L=2500

Padotusventtiili
SVTK

Sadevesiputki 160/139

Rumputuki Ø300 SN8

TALO B

+94.100

+95,000

Terassi painekyllästetystä
puusta n. 3000x3000

+94,080

+94,880

Ojan syvennys. Huom ! tarkistettava onko johtoja, kaapeleita, kanaaleja tms

SVTK = esim Uponor pihakaivo 560

SOK = esim Uponor salaojakaivo 315

Tarkastusputki = esim Uponor tarkastusputki 200/160

RK = esim Uponor rännikaivo 315/110

Sadevesiputket ja salaojaputket joiden asennussyvyys
on alle 1000 m maanpinnasta routasuojataan
EPS 120 Routa 50 +50 mm, leveys 1200 mm

Liikennealueilla sadevesi- ja salaojaputket routasuojataan
XPS 300 50+50+50 mm, leveys 1800/1200/600 mm

924-410-10-95	
	Työpiirustus
Rivitalot Siltalantie II Puukorvente 69700 VETELI	Salaoja- ja sadevesisuunnitelma Asemapiirros 1:75
Suunnittelijan nimi, jatkuksa ja yhteystiedot	Suunnittelusta, työn numeroa ja piirustuksen numeroa Muutoksia
Insinöörtoimisto Juha Timo ky Haaponiementie 29, 62600 LAPPAJÄRVI 10.7.2020 Juha Timo, dipl.ins	ARK 2012-1